



INSTITUT TECHNOLOGIQUE

INSTITUT TECHNOLOGIQUE FCBA

Laboratoire d'essais feu

10 rue Galilée - 77420 Champs-sur-Marne

Laboratoire agréé par le Ministère de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire

JO du 10 février 2007

PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU PREVU A L'ARTICLE 5 DE L'ARRETE DU 21 NOVEMBRE 2002

Page 1

N° CM - 22 - P - 059

et 1 annexe de 4 pages.

Valable 5 ans à compter du vendredi 10 juin 2022

Matériau présenté par : PROTECFLAM

31 rue de l'étoile du Matin

44600 ST NAZAIRE

Marque commerciale : HYDROFLAM® PF13

Description Sommaire:

Type de support Papier

Composition Papier recyclé

Masse surfacique 70 g/m² - Epaisseur 90 µm

Type d'ignifugation HYDROFLAM® PF 13 par pulvérisation, 30% de la masse du support

Nature de l'essai : Essai au brûleur électrique

Classement : **M1**

Observations : /

Durabilité du classement (Article 5 de l'annexe 2) : 12 mois à partir de la mise en œuvre dans un bâtiment réglementé

Conditions d'usage Revêtement de murs tendus, voilages, rideaux,... **Conditions d'entretien** Non lavable à l'eau et non nettoyable

Compte tenu des critères résultant des essais annexés décrits dans le(s) rapport(s) d'essai N° : FE 22-0107-0485

Ce procès-verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L.115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

NOTA : Sont seules autorisées les reproductions intégrales et par photocopie du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble procès-verbal de classement et rapport d'essai annexé.

Champs-sur-Marne, le mercredi 6 juillet 2022

Technicien d'essais du Laboratoire Feu

Cyril FLEURIER

Adjointe au Responsable des
Laboratoires Essais et Mesures
du Pôle Ameublement

Nathalie SERRANT

Siège social
10 rue Galilée
77420 Champs-sur-Marne
Tél + 33 (0)1 72 84 97 84
www.fcba.fr
Siret 775 680 903 00017
APE 7219 Z
Code TVA CEE : FR 14 775 680 903

Institut technologisue FCBA : Forêt, Cellulose, Bois - construction, Ameublement



Protecflam Industries
rue de l'Etoile du Matin
FR- 44600 St Nazaire
www.protecflam.fr
contact@protecflam.com
+33(0)2 40 90 10 80



INSTITUT TECHNOLOGIQUE

INSTITUT TECHNOLOGIQUE FCBA

Laboratoire d'essais feu

10 rue Galilée - 77420 Champs-sur-Marne

Laboratoire agréé par le Ministère de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire
JO du 10 février 2007

PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU PREVU A L'ARTICLE 5 DE L'ARRETE DU 21 NOVEMBRE 2002

Page 1

N° **CM - 22 - P - 072**

et 1 annexe de 4 pages.

Valable 5 ans à compter du jeudi 25 août 2022

Matériau présenté par : **PROTECFLAM**

31 rue de l'étoile du Matin
44600 ST NAZAIRE

Marque commerciale : **HYDROFLAM® PF13**

Description Sommaire:

Type de support Papier

Composition Papier recyclé

Masse surfacique De 160 g/m² à 250 g/m² // eaisseur de 220µm à 240µm

Type d'ignifugation HYDROFLAM® PF13 par pulvérisation, 30% de la masse du support

Nature de l'essai : Essai au brûleur électrique

Classement : **M1**

Observations :

Durabilité du classement (Article 5 de l'annexe 2) : 12 mois à partir de la mise en œuvre dans un bâtiment réglementé

Conditions d'usage Revêtement de murs tendus, voilages, rideaux, ... Conditions d'entretien Non lavable à l'eau et non nettoyable

Compte tenu des critères résultant des essais annexés décrits dans le(s) rapport(s) d'essai N° : FE 22-0215-1154

Ce procès-verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L.115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

NOTA : Sont seules autorisées les reproductions intégrales et par photocopie du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble procès-verbal de classement et rapport d'essai annexé.

Champs-sur-Marne, le vendredi 2 septembre 2022

Technicien d'essais du Laboratoire Feu

Cyril FLEURIER

Adjointe au Responsable des
Laboratoires Essais et Mesures
du Pôle Ameublement

Nathalie SERRANT

Siège social
10 rue Galilée
77420 Champs-sur-Marne
Tél + 33 (0)1 72 84 97 84
www.fcba.fr
Siret 775 680 903 00017
APE 7219 Z
Code TVA CEE : FR 14 775 680 903

Institut technologisue FCBA : Forêt, Cellulose, Bois - construction, Ameublement



Protecflam Industries
rue de l'Etoile du Matin
FR- 44600 St Nazaire
www.protecflam.fr
contact@protecflam.com
+33(0)2 40 90 10 80



INSTITUT TECHNOLOGIQUE

INSTITUT TECHNOLOGIQUE FCBA

Laboratoire d'essais feu

10 rue Galilée - 77420 Champs-sur-Marne

Laboratoire agréé par le Ministère de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire
JO du 10 février 2007

PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU PREVU A L'ARTICLE 5 DE L'ARRETE DU 21 NOVEMBRE 2002

Page 1

N° **CM - 22 - P - 072**

et 1 annexe de 4 pages.

Valable 5 ans à compter du jeudi 25 août 2022

Matériau présenté par : **PROTECFLAM**

31 rue de l'étoile du Matin
44600 ST NAZAIRE

Marque commerciale : **HYDROFLAM® PF13**

Description Sommaire:

Type de support Papier

Composition Papier recyclé

Masse surfacique De 160 g/m² à 250 g/m² // eaisseur de 220µm à 240µm

Type d'ignifugation HYDROFLAM® PF13 par pulvérisation, 30% de la masse du support

Nature de l'essai : Essai au brûleur électrique

Classement : **M1**

Observations :

Durabilité du classement (Article 5 de l'annexe 2) : 12 mois à partir de la mise en œuvre dans un bâtiment réglementé

Conditions d'usage Revêtement de murs tendus, voilages, rideaux, ... Conditions d'entretien Non lavable à l'eau et non nettoyable

Compte tenu des critères résultant des essais annexés décrits dans le(s) rapport(s) d'essai N° : FE 22-0215-1154

Ce procès-verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L.115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

NOTA : Sont seules autorisées les reproductions intégrales et par photocopie du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble procès-verbal de classement et rapport d'essai annexé.

Champs-sur-Marne, le vendredi 2 septembre 2022

Technicien d'essais du Laboratoire Feu

Cyril FLEURIER

Adjointe au Responsable des
Laboratoires Essais et Mesures
du Pôle Ameublement

Nathalie SERRANT

Siège social
10 rue Galilée
77420 Champs-sur-Marne
Tél + 33 (0)1 72 84 97 84
www.fcba.fr
Siret 775 680 903 00017
APE 7219 Z
Code TVA CEE : FR 14 775 680 903

Institut technologisue FCBA : Forêt, Cellulose, Bois - construction, Ameublement



Protecflam Industries
rue de l'Etoile du Matin
FR- 44600 St Nazaire
www.protecflam.fr
contact@protecflam.com
+33(0)2 40 90 10 80